

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
« 22 » октября 2021 г.
учётный № 53210061000201183202



Отметка о согласовании или несогласовании
(дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры
– согласование не требуется



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67Б тел. (816-2) 66-27-94,
<http://53.mchs.gov.ru>, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: gpn-nov@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам

175207 Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18, телефон/факс (81652) 3-38-73

ПРЕДПИСАНИЕ № 264/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается:

Областное автономное учреждение социального обслуживания

«Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 05 октября 2021 года № 264 в период с 11 по 22 октября 2021 года заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместителем главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору) майором внутренней службы Ладыгиным Антоном Александровичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы Кольцовым Валентином Валентиновичем проведена плановая выездная проверка отделения социального приюта для детей и подростков по адресу: РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ОАУСО «Парфинский КЦСО» Парфенова Ольга Игоревна, заведующий отделением социального приюта для детей и подростков ОАУСО «Парфинский КЦСО» Жукова Вера Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», абзац 4 п. 71 Правил.	20.10.2022г.	
2	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине к зданию приюта класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, со всех сторон	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1.	20.10.2022г.	
3	В здании звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука в спальне мальчиков, комнате отдыха, зале для мероприятий, учебном классе, кабинете заведующей, изоляторе № 1 (протокол № 279-21 АПС, СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1-11 статьи 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 54, 55 Правил, п. 3.16 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.3 Свода Правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной	20.10.2022г.	

		защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах»		
4	В организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающих исправное состояние указанных средств.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 4, 5, 7 статьи 83, части 1-11 статьи 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 54 Правил.	20.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАУСО «Парфинский КЦСО»

Парфенова Ольга Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«22» 10 2021 г.



(подпись)

Ладыгин Антон Александрович

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому,

Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Новгородской
области (заместитель главного государственного инспектора
Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и

Холмского районов по пожарному надзору)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«22» 10 2021 г.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Старорусскому,
Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому
районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Новгородской области
(государственный инспектор Старорусского,
Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского
районов по пожарному надзору)

лейтенант внутренней службы Кольцов В.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«22» 10 2021 г.



(подпись)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67Б тел. (816-2) 66-27-94,
http://53.mchs.gov.ru, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: gpn-nov@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам**
175207 Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18, телефон/факс (81652) 3-38-73

« 22 » октября 2021 г., 16 час. 30 мин. № 264
(дата и время составления акта)

175207, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 05.10.2021г. № 264, учётный номер проверки 53210061000201183202
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора
(реестровый номер ФРГУ 10001495160)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ладыгиным Антоном Александровичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору);

2) Кольцовым Валентином Валентиновичем - старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Алексеев Дмитрий Александрович – начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области» (приказ Главного управления МЧС России по Новгородской области «О результатах аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к проведению мероприятий по контролю» от 28.10.2020г. № 814).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

отделения социального приюта для детей и подростков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОАУСО «Парфинский КЦСО»), ИНН 5312004761, юридический адрес РФ, Новгородская область, Парфинский район, рп. Парфино, ул. Чапаева, д. 4, фактический адрес РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 11 » октября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по « 22 » октября 2021 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней, 77 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «11» октября 2021 года, 10 час. 30 мин.

по «22» октября 2021 года, 16 час. 30 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 22.10.2021 № 264

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», абзац 4 п. 71 Правил.
2	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине к зданию приюта класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, со всех сторон	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1.
3	В здании звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука в спальне мальчиков, комнате отдыха, зале для мероприятий, учебном классе, кабинете заведующей, изоляторе № 1 (протокол № 279-21 АПС, СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1-11 статьи 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 54, 55 Правил, п. 3.16 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.3 Свода Правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах»
4	В организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (систем пожарной сигнализации,	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 4, 5, 7 статьи 83, части 1-11 статьи 84,

2) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» октября 2021 года, 10 час. 30 мин.

по «19» октября 2021 года, 12 час. 30 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол № 56-21 ПМП от 20.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «19» октября 2021 года, 10 час. 30 мин.

по «19» октября 2021 года, 12 час. 30 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол № 279-21 инструментального обследования: АПС, СОУЭ от 20.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица либо представителя объекта защиты; техническую документацию на объект защиты; документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.); договоры на обслуживание систем противопожарной защиты; техническую документацию на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты; технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемых объектов защиты; сертификаты на отделочные материалы, примененные на путях эвакуации и в зальных помещениях объекта защиты; документы, подтверждающие монтаж аварийного освещения путей эвакуации, в том числе проектную и рабочую документацию, акты приёмки выполненных огнезащитных и иных работ в области пожарной безопасности, выполнение которых предполагает наличие лицензии МЧС России.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающих исправное состояние указанных средств.

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 54 Правил.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 22.10.2021г. № 264;
- 2) предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 22.10.2021г. № 264/1;
- 3) фототаблица;
- 4) протокол № 56-21 ПМП от 20.10.2021;
- 5) протокол № 279-21 инструментального обследования: АПС, СОУЭ от 20.10.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Отметка о применении технических средств: проводилась фотосъемка с использованием фотоаппарата Canon Power Shot SX170IS, дальномер «Leica Disto X310», дымообразующее оборудование «SOLO», шумомер «TESTO 816»

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Ладыгин Антон Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору).

(должность фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего проверку, подпись)

Кольцов Валентин Валентинович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору).

(должность фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего проверку, подпись)

Кольцов Валентин Валентинович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору), тел. 8(81652) 3-38-73

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Директор ОАУСО «Парфинский КЦСО» Парфенова Ольга Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«22» 10 2021 г. «16» час. «30» мин.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде по адресу электронной почты: parfcentr@rambler.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего выездную проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

Акт проверки с приложениями отправлен по средствам почтовой связи

№ исх. _____ от «__» _____ 2021г.