



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67Б тел. (8162)66-27-94,
http://53.mchs.gov.ru, e-mail:gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (8162) 76-51-21,
e-mail:gpn-nov@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам

175207 Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18, телефон/факс (81652) 3-38-73

« 29 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 286
(дата и время составления акта)

175207, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 26.10.2021г. № 286, учётный номер проверки 53210061000201281883

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер ФРГУ 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Ладыгиным Антоном Александровичем — заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместителем главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
отделения социального приюта для детей

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОАУСО «Парфинский КЦСО»), ИНН 5312004761, юридический адрес РФ, Новгородская область, Парфинский район, р.п. Парфино, ул. Чапаева, д. 4, фактический адрес РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 29 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « » Г., час. мин.

по « » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 08 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с « 28 » октября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по « 28 » октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Парфинский район, д. Федорково, ул. Новая, д. 3.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 28.10.2021г. № 286

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица либо представителя объекта защиты, документы, подтверждающие монтаж аварийного освещения путей эвакуации, в том числе проектную и рабочую документацию.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, иные (указать источник))

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- мероприятия, предложенные для исполнения в предписании об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26.08.2020г. № 136/1/1, выполнены.

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 28.10.2021г. № 286

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Ладыгин А.А. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору)

(должность фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего проверку, подпись)

Ладыгин Антон Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (заместитель главного государственного инспектора Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору), тел. 8(81652)3-38-73

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен (а):

Директор ОАУСО «Парфинский КЦСО» Парфенова Ольга Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«29» 10 2021 г. «11» час. «20» мин.

(подпись)
Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения

Отметка об отказе в ознакомления с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде по адресу электронной почты: parfcentr@rambler.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99

Акт проверки с приложениями отправлен по средствам почтовой связи

№ исх. _____ от «__» _____ 2021г.

Российская Федерация
Новгородская область
Парфинский район
Областное автономное учреждение
социального обслуживания
« ПАРФИНСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
175130, Новгородская
область п. Парфино
ул. Чапаева, д.4
02.02.2023г. № 19
на № _____ от _____

МЧС России
Главное Управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий
по Новгородской области
Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Начальнику
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
по Старорусскому, Парфинскому,
Волотовскому, Поддорскому
и Холмскому районам
Ладыгину А.А.

Об устранении нарушений.

ОАУСО «Парфинский КЦСО» информирует об устранении всех выявленных нарушений согласно предписания № 265/1 и № 264/1 от 22.10.2021г.:


по стационарному отделению социального обслуживания граждан:

- 1) выполнен монтаж автоматики для распашных ворот, установленных на въезде на территорию учреждения;
- 2) установлены дополнительные ворота для обеспечения подъезда пожарных автомобилей по всей длине здания;
- 3) установлены приспособления для самозакрывания на вторых створках дверей выходов на лестничные клетки;
- 4) произведен ремонт створки двери эвакуационного выхода правого крыла здания.

по отделению социального приюта для детей и подростков:

- 1) установлены дополнительные ворота для обеспечения подъезда пожарных автомобилей по всей длине здания;
- 2) выполнен для распашных ворот на въезде на территорию приюта монтаж автоматической разблокировки и открывания ворот в случае пожара;
- 3) установлены дополнительные звуковые извещатели в коридоре рядом с изоляторами, спальней мальчиков, залом для мероприятий.

Директор



О.И.Парфенова